



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

**Управление надзорной деятельности и профилактической работы  
Главного управления МЧС России по Республике Коми**

(наименование территориального органа МЧС России)

167000, г.Сыктывкар, ул.Советская д.9, тел., факс: 28-59-34, e-mail: [gurk@gukomi.ru](mailto:gurk@gukomi.ru)  
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г.Сыктывкар**

(наименование отдела (отделения) надзорной деятельности)

167002, г.Сыктывкар, Октябрьский проспект, д. 119а, факс: 21-82-98, e-mail:  
[ond.syktvkar@11.mchs.gov.ru](mailto:ond.syktvkar@11.mchs.gov.ru)

(указывается адрес места нахождения отдела (отделения) надзорной деятельности, номер телефона (факса), электронный адрес)

**Предписание № 20/1/1**

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности,  
о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты  
и по предотвращению угрозы возникновения пожара**

*Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 30» г.  
Сыктывкара*

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица-правообладателя объекта защиты и (или) территории земельного участка)

во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора г.Сыктывкара по  
пожарному надзору от «10» января 2021 года №20, ст. 6 Федерального закона от 21.12.1994 года  
№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 11 час. 00 мин. «18» января 2021 года по 11 час.  
00 мин. «29» января 2021 года проведена проверка, которую провёл:

*Инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы города Сыктывкара  
управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС  
России по Республике Коми Ожсегов Роман Михайлович*

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(их) проверку,

В отношении: *Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная  
школа № 30» г. Сыктывкара*

По адресу: *г.Сыктывкар, ул. Славы, д. 30*

наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с:

*Директором МОУ «СОШ №30» Громовой Валентиной Евгеньевной*

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии) лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:



№ Препи сан ия	Перечень выявленных нарушений, места их выявления	Нормативно правовые акты, требования которых нарушены	Срок устранения выявленных нарушений	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Для покрытия полов на путях эвакуации (общие коридоры 2, 3 и 4 этажей) применен материал с неустановленным классом пожарной опасности (Эмаль ПФ-266 Универсал).	ч. 1 ст. 89, ч. 6 ст.134, таб.28 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	04.10.2021	
2.	На объекте защиты отсутствует документация, подтверждающая пределы огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности декоративно-отделочных материалов для стен на путях эвакуации (лестничные клетки, общие коридоры).	п. 25 Постановление Правительства РФ от 26 сентября 2020 г. N 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».	04.10.2021	
3.	В защищаемых помещениях объекта защиты размещено менее трех пожарных извещателей, подключенных в шлейф двухпорогового прибора включенных по логической схеме "И".	ч. 4 ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.14.2, п.14.3 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования».	04.10.2021	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:



руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором

Инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы города Сыктывкара управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Коми Ожегов Роман Михайлович

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



«29» января 2021 года

Предписание для исполнения получил (а):

[Signature]  
(подпись)

директор [Signature] В.Е.  
(должность, фамилия, инициалы)

«29» января 2021 года

Сведения об отказе в ознакомлении с предписанием уполномоченного должностного лица органа власти, уполномоченного лица органа власти, объекта защиты, физического лица-правообладателя, в отношении которого проводится проверка:

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводившего проверку)

\* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.